



- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny
- wyłącznik schodowy
- wyłącznik dwubiegunowy
- wentylator kanałowy

- Załączanie wentylatorów:
- Sala treningowa - ręcznie wyłącznikiem
  - Sala gimnastyczna - ręcznie wyłącznikiem
  - WC (1.8, 1.9, 1.10, 1.15) - razem ze światłem
  - Umywalnie (1.8, 1.10) - czujnik wilgotności
  - Szatnie (1.6, 1.12) - czujnik ruchu i wilgotności

Sala Sportowa Żarnowo

- A OPRAWA ESSYSTEM MAZRDU LED 840 22500lm 156W IP65 RAL9005  
D OPRAWA ESSYSTEM320.LED 840 3100lm OPAL 43W IP44 RAL9016  
B OPRAWEA ESSYSTEM 1060.LED 840 6300lm STPR 41W IP66  
C REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL 40W RAL9016  
AW1 MONITOR1 IP65 LED-OP3-A 4x1 TA 1 WD  
AW2 LUD A 1x1 TC 1 VWD 1hATI  
AW3 MONITOR1 IP65 4x1 TA 1 -20°C  
EW1 MONITOR1 IP65 LED AW1hATI

KOMAK Marta Kochańska 16-400 Suwałki ul. K.O. Pałka 23		NR RYS.
BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻARNOWIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		2 FAZA PROJ. TECH.
ADRES	16-300 AUGUSTÓW, UL. MAZURSKA 1C DZ. EWID. NR 162/3, JEDN. EWID. NR 200102_2 AUGUSTÓW OBR. EWID. NR 0034 ŻARNÓW DRUGIE	BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA 1:100
PROJEKTANT	tech. Wiesław Baluta upr. nr. SUW-88/90	DATA 20 stycznia 2022 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Szymczyk upr. nr. POM/0183/PWOE/08	DATA 20 stycznia 2022 r.
		PODPIS