



- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uziom fundamentowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce probierczej

KOMA Marta Kochańska 16-400 Suwałki ul. K.O. Pałka 23			NR RYS.
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻARNOWIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		FAZA PROJ. TECH.
ADRES	18-300 AUGUSTÓW, UL. MAZURSKA 1C DZ. EWID. NR 182/3, JEDN. EWID. NR 200102_2 AUGUSTÓW OBR. EWID. NR 0034 ŻARNÓWO DRUGIE		BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA 1:100
PROJEKTANT	tech. Wiesław Baluta upr. nr. SUW-88/90	DATA 20 stycznia 2022 r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Szymczyk upr. nr. POM0183/PWOE/08	DATA 20 stycznia 2022 r.	PODPIS