Aparat grzewczo-wentylacyjny
o zakresie mocy 10-30kW, Nel=0,25kW

kanał podpodłogowy murowany o wymiarach
80x40cm w świetle, pod warstwami posadzkowymi,
wnętrze kanału tynkowane i malowane

+/- 0,00=134,00 m n.p.m.

1.16	SALA SPORT.
279.06m²	Wykł. sport.

1.16 +16 °C
Φwym: 17019 W

1.19	SALA TRENING.
53.76m²	Wykł. sport.

1.18	POM. TECHN./ WENTYLAT.
17.33m²	Gres

1.17	MAGAZYN
17.91m²	Wykł. PVC

1.17 +16 °C
Φwym: 791 W

centrala wentylacyjna

otwory w stropie

TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY

TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY BASIC T2
Rozdzielacz: N=7 wyjść
Typ: Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (seria 71A)+
+ listwa elektryczna L1 (B2012)
Δp min = 16,02 [kPa]

CV33-600 1800 mm

okna na wysokości +6,40m
od poziomu posadzki

- 0,34=133,66 m n.p.m.

+/- 0,00=134,00 m n.p.m.

+/- 0,00

- 0,02

1.15	ŁAZ.
3.39m²	Gres

1.15 +24 °C
Φwym: 355 W

1.14	GAB. KULT. FIZ.
15.55m²	Wykł PVC

1.14 +20 °C
Φwym: 1472 W

1.13	POM. GOSP.
1.92m²	Gres

1.13 +20 °C
Φwym: 846 W

1.12	SZATNIA
18.21m²	Gres

1.12 +20 °C
Φwym: 1431 W

1.11	PRZEDS.
3.60m²	Gres

1.11 +20 °C
Φwym: 238 W

1.7	PRZEDS.
3.60m²	Gres

1.7 +20 °C
Φwym: 264 W

1.6	SZATNIA
18.00m²	Gres

1.6 +20 °C
Φwym: 1424 W

1.9 +20 °C
Φwym: 362 W

1.5	KOTŁOWNIA
9.77m²	Gres

1.1	WIATROŁAP
5.44m²	Gres

1.3	SALA GIMN.
42.05m²	Wykł. sport.

1.4	SKŁAD OPAŁU OLEJOWEGO
7.36m²	Gres

1.3 +16 °C
Φwym: 4457 W

1.10	UMYWALNIA
17.13m²	Gres

1.8	UMYWALNIA
17.13m²	Gres

ścianka
systemowa

ścianka
gr. 12cm
i wys. 50cm

kanał nawiewny
15x25cm (wg proj.
br. sanit.)

wycieraczka
obiektowa

studnia schładzająca
DN500, H=1,0M
wg proj. br. sanit.

Aparat grzewczo-wentylacyjny
o zakresie mocy 10-30kW, Nel=0,25kW

28 x 1,50
35 x 1,50
20 x 2,0
16 x 2,0
26 x 3,0
32 x 3,0
40 x 3,5
42 x 1,50
CV22-600-800
CV33-600-1000
CV33-600-1200
CV11-600-1000
SAN11 [500 mm]
SAN15 [750mm]
EI60
EI120
REI60
REI120

Q=1007W
Q=1305W
10,56 m² VA 125
4,2 hall +20 °C
Φwym: 7478 W

NR RYS.	Sco/1
FAZA PROJ.	TECH
BRANŻA SANIT.	
SKALA	1:100
PODPIS	
PODPIS	

KOMA
Marta Kochańska
16-400 Suwałki ul. K.O. Falka 23

TEMAT	BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻARNOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W POSTACI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, ZEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO SZAMBA SZCZELNEGO O OBJĘTOŚCI 36m³ I ZEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ ZASILAJĄCEJ LINII KABLOWEJ NN
ADRES	16-300 AUGUSTÓW, UL. MAZURSKA 1C DZ. EWID. NR 162/3, JEDN. EWID. NR 200102_2 AUGUSTÓW OBR. EWID. NR 0034 ŻARNOWO DRUGIE
RYSUNEK	PRZEKRÓJ POZIOMY PARTERU- INSTALACJA C.O.
INST. SANIT.	PROJ: mgr inż. Danuta Piszczatowska, upr. proj. Nr SUW-75/90, DATA 20 stycznia 2022 r. SPR.: mgr inż. Edyta Łysenko, upr. proj. Nr PDL/0053/POOS/09, DATA 20 stycznia 2022 r.