



1. Złączka PE dz63
2. Zawór st.oc. grzybkowy Ø 50
- 2a. Zawór st. oc. grzybkowy ze spustem Ø 50
3. Złączka wkrętna równoprzelotowa wg PN-76/H-74392
4. Łącznik standardowy lub specjalny
5. Wodomierz skrzydełkowy JSØ32
6. Zawór antyskażeniowy Ø 50 typ EA

KOMA Marta Kochańska 16-400 Suwałki ul. K.O. Falka 23			NR RYS. S.5
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻARNOWIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W POSTACI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, ZEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO SZAMBA SZCZELNEGO O OBJĘTOŚCI 36m³ I ZEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ ZASILAJĄCEJ LINII KABLOWEJ NN		FAZA PROJ. TECH.
ADRES	16-300 AUGUSTÓW, UL. MAZURSKA 1C DZ. EWID. NR 162/3, JEDN. EWID. NR 200102_2 AUGUSTÓW OBR. EWID. NR 0034 ŻARNOWO DRUGIE		BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	STUDZIENKA WODOMIERZOWA DN1200 BET.		SKALA B/S
INST. SANIT.	PROJ.	mgr inż. Danuta Piszczatowska upr. proj. Nr SUW-75/90	DATA 20 stycznia 2022 r.
	SPR.	mgr inż. Edyta Łysenko upr. proj. Nr PDL/0053/POOS/09	DATA 20 stycznia 2022 r.
			PODPIS