

P R A C O W N I A



P R O J E K T O W A

MGR INŻ. RENATA KUCZYŃSKA - SZULCBACHER
16-400 SUWAŁKI ul. NONIEWICZA 85C
tel. 5631614 GSM 604 136 485

INWESTOR

GMINA AUGUSTÓW
UL. MAZURSKA 1C, 16-300 AUGUSTÓW

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, INNE DOKUMENTY
zgodnie z art. 33 ust.2 pkt.1 ustawy PRAWO BUDOWLANE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KATEGORIA OBIEKTU XXX, VIII

ADRES INWESTYCJI

RUTKI NOWE, GM. AUGUSTÓW, DZ. NR 158, 159/3
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0021 RUTKI NOWE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 200102_2 GM. AUGUSTÓW

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Kopia mapy do celów projektowych

str

Branża	Autor	Data
SANITARNA	<u>PROJEKTANT</u> mgr inż. Renata Kuczyńska - Szulcbacher nr upr. BŁ/87/02	15. VI. 2022r

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

**BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUTKI NOWE,
GM. AUGUSTÓW**
działki nr geod. 158, 159/3.

OBIEKT: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ADRES: RUTKI NOWE, GMINA AUGUSTÓW

Suwałki 15.06.2022r.

1. Zakres robót i kolejność realizacji

Wszystkie roboty wykonane będą w pełnym zakresie

- roboty ziemne – wykopy pod obiekty liniowe,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,
- ułożenie rurociągów, kabli i wykonanie obiektów sieciowych,
- zasypanie wykopów,
- odtworzenie nawierzchni (jezdni, chodników i trawników).

2. Wykaz istniejących obiektów liniowych po trasie proj. oczyszczalni ścieków.

- sieci ks,
- linie kablowe eN,
- linie kablowe tel.

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, mogących spowodować zagrożenie.

Nie występują.

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.

- Upadek do wykopu
- Uszkodzenie ciała maszynami wibrującymi
- Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych
- Zagrożenie związane z pracą sprzętu ciężkiego – niebezpieczeństwo wypadku związanego z opuszczaniem przenoszonych elementów. Wadliwe zamocowanie opuszczanego materiału może stwarzać niebezpieczeństwo jego upadku z wysokości i tym samym powstanie zagrożenia zdrowia i życia ludzi
- Przebywanie człowieka w strefie pracy sprzętu ciężkiego związane jest z ryzykiem powstania urazów spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracującego sprzętu i transportowanego materiału

5. Wykaz sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Nie dotyczy - standardowe szkolenie BHP na stanowisku pracy.

6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP,
- środki ochrony indywidualnej pracownika (odzież ochronna, kaski),
- Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób niepowołanych,
- Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych)
- Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu
- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je bezzwłocznie zatrzymać i wyłączyć a następnie zawiadomić odpowiednie służby lub w zależności od sytuacji osobę nadzorującą prace,
- Materiały składować na równym, twardym i stabilnym podłożu w sposób uniemożliwiający ich wywrócenie, zsunięcie lub rozsunięcie

7. Uwagi końcowe

Prace budowlane związane z projektowaną budowlą zgodnie z §6 ust.1 lit.k Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do robót stwarzających ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj. :

a) roboty wykonywane pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

– 3.0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował:

mgr inż. Renata Kuczyńska – Szulcbacher

nr upr. Bł/87/02