Chlorownia

Pom. gospodarcze

Pom.pomocnicze 1

Pom. socjalne

Wyjście do sieci

Ze zbiorników

Do zbiorników

Prowadzić pod posadzką

Pomidzy slupami koryto mocowac pod sufitem stosujac uchwyty typu C

Koryto mocowac na wysokosci 2,5m

Koryto KPR 150H50

Koryto KPR 50H50

Koryto KPR 200H50

Koryto KPR 100H50

Przepust dla kabli 15cm/30cm 2,5m nad podłogą

Hala technologiczna

Rozdzielnia energetyczna

Agregatornia

Korytarz

Toaleta

Wiatrołap

wykonanie zadaszenia

h =3,35m

h =3,55m

h =3,88m

SZH

SZR

RE

DP

ZKB

ZH

SP

Mn I etap

Mn II etap

Ż II etap

Ż I etap

AR1 I etap

AR2 I etap

Ø200

Ø150

2x18 30

3x17 28

01 88 88

Agregat prądotwórczy 85 kVA / 68 kW na fundamencie zbrojonm grubości 25cm Wykonać dylatacje

Kanał wyrzutni z blachy ocynkowanej

W oknie zamontować wyrzutnie z żaluzją samoczynną 700/h800 30cm nad posadzką

czerpnia z żaluzją samoczynną 800/1000 nad drzwiami

Do osadnika

Ze studni SW-2

Ze studni SW-1

NR RYS. E-5	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOWŚCI PRUSKA MAŁA	
DATA: 14 maja 2012r.	ADRES:	Stacja Uzdatniania Wody, Pruska Mała	
	INWESTOR:	Gmina Augustów	
SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU:	Schemat prowadzenia koryt kablowych	
Projektant:	inż. Wacław Mojkowski	PDL/0028/POOE/03	
	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych		
Sprawdzający:	inż. Leonard Onufryjuk	BI/325/74; BI/136/89	
	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych		
Współpraca:	mgr inż. Paweł Iwanicki		